



# FICHE D'OUVRAGE

## TUNNEL 15 DU CANAL DE LA SIAGNE

### TUNNEL de Faisse Longue

Commune : Le Tignet

Date d'inspection : 12 mars 2021  
 Tunnel inspecté par :  
 - Monsieur COMTE (SICASIL)  
 - Monsieur EMILY (H2EA)

#### Coordonnées LAMBERT 93

Entrée amont :	Entrée aval :
X : 1010,86	X : 1011,42
Y : 6289,20	Y : 6289,50
Z : 230,61 m	Z : 229,72 m

Coordonnées : Géoportail  
 Z : radier du tunnel





#### Caractéristiques de l'ouvrage

Tunnel de 632,63 m de long, débutant par un tronçon en dalot et se terminant par une buse. Ce tunnel se situe sur la commune du Tignet, dans le tréfonds d'une zone urbanisée. La voûte de ce tunnels est constituée d'une alternance de voûte en pierres maçonnées, en béton armé, en tôles métalliques ondulées et de calcaires nus. Les parois de ce tunnel sont bétonnées (Cf. schémas, photo).



Entrée amont du tunnel de Faisse Longue (15)



#### Etat général de l'ouvrage

Tunnels en assez bon état le 12/03/2021.  
 Probablement quelques intrants en période pluvieuse à partir des roches recouvertes par des tôles métalliques ondulées et des fissures des calcaires.

#### Risque concernant la structure du tunnel

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

#### Risque d'intrant

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

#### Vulnérabilité de l'ouvrage

- Faible voire nulle
- Moyenne
- Forte

La vulnérabilité de l'ouvrage est la synthèse des risques concernant les intrants et la structure du tunnel.