



Coordonnées LAMBERT 93

Entrée amont :	Entrée aval :
X : 1012,06	X : 1012,09
Y : 6290,34	Y : 6290,37
Z : 228,86 m	Z : 228,82 m



Coordonnées : Géoportail
 Z : radier du tunnel

Caractéristiques de l'ouvrage

Tunnel de 42,08 m de long au sud de la station de pompage des Jacourets.
 Ce tunnel se trouve dans des propriétés privées non bâties (au droit du tunnel).
 La voûte de ce tunnel est constituée de pierres maçonnées (Cf. schémas, photo).
 Les parois de ce tunnel sont bétonnées.



Entrée amont du tunnel des Jacourets (16)



Etat général de l'ouvrage

Tunnels en assez bon état le 17/03/2021.
 Probablement quelques intrants en période pluvieuse à partir des joints des pierres maçonnées.

Risque concernant la structure du tunnel

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

Risque d'intrant

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

Vulnérabilité de l'ouvrage

- Faible voire nulle
- Moyenne
- Forte

La vulnérabilité de l'ouvrage est la synthèse des risques concernant les intrants et la structure du tunnel.