

Coordonnées LAMBERT 93

Entrée amont :	Entrée aval :
X : 1014,07	X : 1014,10
Y : 6290,71	Y : 6290,71
Z : 225,15 m	Z : 225,12 m

Coordonnées : Géoportail



Caractéristiques de l'ouvrage

Tunnel d'environ 22 m de long en contrehaut de la route départementale 2562 sur la commune de Peymeinade. La voûte de ce tunnel est constituée de pierres maçonnées. Les pierres de parement à l'entrée amont sont écartées. Les parois de ce tunnel sont bétonnées.



Entrée amont du tunnel Ch. du Gressier (17-2)

Etat général de l'ouvrage

Tunnels en assez bon état le 25/03/2022.
 Probablement quelques intrants en période pluvieuse dans les joints des pierres maçonnées.

Risque concernant la structure du tunnel

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

Risque d'intrant

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

Vulnérabilité de l'ouvrage

- Faible voire nulle
- Moyenne
- Forte

La vulnérabilité de l'ouvrage est la synthèse des risques concernant les intrants et la structure du tunnel.