



FICHE D'OUVRAGE

TUNNEL 27 DU CANAL DE LA SIAGNE

TUNNEL n°27

Commune : Grasse

Date d'inspection : 17 mars 2021
 Tunnel inspecté par :
 - Monsieur COMTE (SICASIL)
 - Monsieur EMILY (H2EA)

Coordonnées LAMBERT 93

Entrée amont :	Entrée aval :
X : 1015,32	X : 1015,33
Y : 6290,27	Y : 6290,24
Z : 222,65 m	Z : 222,64 m

Coordonnées : Géoportail
 Z : radier du tunnel





Caractéristiques de l'ouvrage

Tunnel de 35,71 m de long passant sous la route départementale 2562, sur la commune de Grasse.
 La voûte de ce tunnel est constituée de pierres maçonnées et d'un petit passage bétonné avec IPN au milieu du tunnel (Cf. schémas, photo).
 Le tunnel se termine sur une section en dalot.



Entrée amont du tunnel n°27 (27)



Etat général de l'ouvrage

Tunnels en assez bon état le 17/03/2021.
 Probablement quelques intrants en période pluvieuse dans les joints des pierres maçonnées.

Risque concernant la structure du tunnel

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

Risque d'intrant

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

Vulnérabilité de l'ouvrage

- Faible voire nulle
- Moyenne
- Forte

La vulnérabilité de l'ouvrage est la synthèse des risques concernant les intrants et la structure du tunnel.