



FICHE D'OUVRAGE

TUNNEL 3 DU CANAL DE LA SIAGNE

TUNNEL Bottero

Commune : Saint-Cézaire sur Siagne

Date d'inspection : 09 mars 2021
 Tunnel inspecté par :
 - Monsieur COMTE (SICASIL)
 - Monsieur EMILY (H2EA)

Coordonnées LAMBERT 93



Entrée amont :	Entrée aval :
X : 1004,53	X : 1004,55
Y : 6291,97	Y : 6291,98
Z : 238,25 m	Z : 238,47 m

Coordonnées : Géoportail
 Z : radier du tunnel



Caractéristiques de l'ouvrage

Tunnel de 24,37 m de long en contrebas du lieu-dit Sainte-Ferréol.
 La voûte de ce tunnel est constituée de pierres maçonnées (Cf. schémas, photo).



Entrée amont du tunnel Bottero (3)

Etat général de l'ouvrage

Tunnel en assez mauvais état le 09/03/2021
 On note la présence de fissures ouvertes avec décalage dans la voûte sur la totalité de la longueur du tunnel.

Risque concernant la structure du tunnel

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

Risque d'intrant

- Risque très faible voire nul
- Risque moyen
- Risque important

Vulnérabilité de l'ouvrage

- Faible voire nulle
- Moyenne
- Forte

La vulnérabilité de l'ouvrage est la synthèse des risques concernant les intrants et la structure du tunnel.